

Sejny, dnia 10 lipca 2020 r.

Pytanie nr 1 do przetargu

Proszę o wskazanie łącznej ilości okien przedmiotu zamówienia, ponieważ istnieje rozbieżność.

Przedmiar wskazuje na 30 szt. okien skrzynkowych, natomiast Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje 20 szt. okien skrzynkowych.

Odp. Przedmiot zamówienia obejmuje 20 szt. okien

Pytanie nr 2 do przetargu

SIWZ informuje, że przedmiotem zamówienia są okna bezpieczne. Proszę o informację co oznacza "okno bezpieczne" oraz ile tych okien obejmuje postępowanie.

Odp. Okna bezpieczne (szyby bezpieczne o podwyższonej odporności na rozbicie). Postępowanie obejmuje 20 szt. okien:

- 12 okien skrzynkowych polskich czteroskrzydłowych rozwiernych,
- 8 okien skrzynkowych polskich łukowych sześcioskrzydłowych rozwierno - uchylnych odtworzonych na wzór istniejących.

Szyby bezpieczne zamontować należy w skrzydłach zewnętrznych.

Pytanie nr 3 do przetargu

W Pkt. VII.6 SIWZ widnieje zapis: "*W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołożyć:*

1) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Co oznacza ten zapis? Czy mowa o paszportach na okna? .

Odp. Zapis zostaje usunięty z SIWZ.