



## **PYTANIE DO POSTĘPOWANIA:**

Dotyczy: „Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta Sejny”.

W związku z ukazaniem się w/w przetargu prosimy o wyjaśnienia zagadnienia dotyczącego wykonania nawierzchni syntetycznej na bieżnię lekkoatletyczną. W zakresie nawierzchni poliuretanowej na bieżnię Zamawiający szczegółowo określił minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej typu FULL-PUR oraz dokumenty jakie oferowana nawierzchnia ma posiadać. Prosimy o dopuszczenie nawierzchni, która spełnia wszystkie wymagania World Athletics dawniej, IAAF i PZLA i została sprawdzona na wielu stadionach lekkoatletycznych na całym świecie. Proponowana przez nas nawierzchnia typu FULL-PUR renomowanego szwajcarskiego producenta została zamontowana na licznych obiektach najwyższej rangi, które uzyskały Certyfikat IAAF 1 i 2 klasy co zdaje się być najlepszym potwierdzeniem jakości tej nawierzchni. Jednocześnie należy obiektywnie stwierdzić, że każda nawierzchnia syntetyczna ma swoje specyficzne właściwości, które w sumie dają odpowiednie parametry użytkowe. Dlatego określenie wymagań na podstawie konkretnego produktu jest niekorzystne dla wykonawców ze względu na ograniczenie konkurencji oraz dla Zamawiającego ponieważ spowoduje to zwiększenie wartości zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni typu FULL-PUR spełniającej wszystkie wymagania PZLA i World Athletics dawniej IAAF o poniższych parametrach potwierdzonych badaniem niezależnego laboratorium:

- Grubość nawierzchni min. 14 mm (zgodnie z certyfikatem IAAF)
- Wytrzymałość na rozciąganie - 0,72 MPa
- Wydłużenie względne przy zerwaniu - 62 %
- Odkształcenie pionowe w temp. 23°C – 1,8 mm
- Amortyzacja/redukcja siły w temp. 23°C - 37%
- Tarcie – 53

## **Odpowiedź:**

Zaproponowana nawierzchnia nie spełnia założeń projektowych w zakresie wymaganych parametrów technicznych, w związku z czym nie może być zaakceptowana przez Zamawiającego.