



**PYTANIE DO POSTĘPOWANIA:**

1. W związku z ogłoszeniem postępowania j.w. zwracam się z prośbą o wyjaśnienie specyfikacji w zakresie nawierzchni poliuretanowej.

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich o następujących parametrach:

	parametr	OFEROWANA NAWIERZCHNIA	wymogi zamawiającego	Wymogi wg WA/IAAF
1	grubość nawierzchni	<b>13,2</b>	13,4 mm-15 mm	≥ 13 mm
2	wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	<b>0,8</b>	≥ 60	≥ 0,4
3	wydłużenie względne przy zerwaniu (%)	<b>57</b>	≥ 75	≥ 40
4	odkształcenie pionowe w temp 23° C	<b>1,9mm</b>	1,7- 1,9mm	0,6-2,5
5	tłumienie energii w temp 23° C	<b>37%</b>	37 – 39 %	35-50
6	tarcie (poślizg) skala TRRL	<b>59</b>	≥60	Mokra min. 47 w skali TRRL

**ODPOWIEDŹ**

1. Zaproponowana nawierzchnia nie spełnia założeń projektowych w zakresie wymaganych parametrów technicznych, w związku z czym nie może być zaakceptowana przez Zamawiającego.