



PYTANIE DO POSTĘPOWANIA:

1. W zakresie przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający w rozdz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA, pkt 10 Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą wskazał w pkt. 10.4) „Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które należy dołączyć do oferty”, prosimy o potwierdzenie, że są to wszystkie wymagane dokumenty odnośnie nawierzchni poliuretanowej wymagane na etapie składania ofert lub sprecyzowanie o jakich innych dokumentach jest mowa w 10.1)- 10.3). Dotychczasowe zapisy są niezrozumiałe i mylące.
2. Zamawiający wymaga: „Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych powinna być zgodna z normą DIN V 18035-6” i jednocześnie wskazuje w pkt. 10.4 dokument: „Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość pierwiastków chemicznych spełniająca wymagania stosownych norm, wydany przez niezależne laboratorium posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich badań)”. Wnosimy o modyfikację listy środków dowodowych w tym zakresie i wskazanie: „Badanie wydane przez niezależne laboratorium potwierdzające, iż oferowany system spełnia normę środowiskową DIN 18035-6:2014”.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż krawężniki wkoło zeskokczni do skoku w dal mają być systemowe, spełniające wymagania PZLA i IAAF. W przedmiarze zapis o zwykłych obrzeżach betonowych 20x6 z nakładką gumową.
4. Prosimy o uszczegółowienie wyznacznika pierwszego toru. Czy mają zostać zastosowane korytka szczelinowe z pokrywą zaślepiającą spełniające wymogi PZLA i IAAF – jeżeli tak prosimy o rysunek z wrysowanymi korytkami: czy mają być zastosowane korytka z krawędzią skrajną, czy korytka bez krawędzi skrajnej oraz ile i w jakich miejscach studzienek systemowych z osadnikiem. Ponadto z uwagi na brak projektu branży sanitarnej, prosimy o informację, dokąd mają być odprowadzone wody z odwodnienia liniowego.
5. W związku z tym, że zakres prac będących przedmiotem zamówienia jest szeroki, rzetelna wycena wymaga czasu i zaangażowania specjalistów branżowych, co przy jednocześnie trwających obostrzeniach związanych z pandemią jest znacznie utrudnione. **W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert przynajmniej o tydzień.**

ODPOWIEDŹ

Ad. 1. Wraz z oferta należy złożyć:

- Aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej w projekcie grubości,
- Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych,
- Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne nawierzchni wyszczególnione w dokumentacji projektowej,
- Kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02, potwierdzające pozostałe niewyszczególnione w dokumentacji parametry,
- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy (oferentowi) i dotycząca przedmiotowego zadania, wraz z potwierdzeniem gwarancji



- Karta techniczna oferowanego systemu, potwierdzająca technologię jej wykonania, potwierdzona przez producenta
- Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni systemu zarządzania kontrolą jakości ,zgodnie z EN ISO 9001
- Kompletny raport z badań, potwierdzający trudno zapalność nawierzchni wg normy PN - EN 13501
- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość pierwiastków chemicznych, spełniająca wymagania stosownych norm, wydany przez niezależne laboratorium posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich badań
- Certyfikat IAAF Class 1 dla co najmniej jednego obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego

Ad. 2. Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Ad. 3. Krawężniki zeskokczni wykonać zgodnie z wytycznymi IAAF i PZLA. Przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy.

Ad. 4. Wyznacznik wykonać zgodnie z dokumentacją Odwodnienie bieżni realizowane jest powierzchniowo na teren zielony (boisko).

Ad. 5. Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 19.04.2021 r. do godziny 10:00