

Sejny dn: 12.10.2021r.

WT-6/10/2021

Miasto Sejny**Ul. Piłsudskiego 25****16-500 Sejny**

Dotyczy: wydania warunków technicznych na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej budynku zlokalizowanego na działce o numerze 197/20 w miejscowości Sejny.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. zezwala na podłączenie w/w działki do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej pod następującymi warunkami:

1. Doprowadzenie wody z istniejącego przyłącza DN50 – (oznaczona na mapce kolorem niebieskim) wykonać przewodem PE ϕ 40, wcinkę wykonać za pomocą trójnika PE 50x40x50 zakończonego zasuwą DN32, zasuwę wyposażyć w obudowę i skrzynkę uliczną obudowaną elementami betonowymi (półksiężyce) oraz słupkę betonową z tabliczką informacyjną.
2. Przyłącze wodociągowe należy wyposażyć w zawór antyskażeniowy.
3. Zainstalować wodomierz w pomieszczeniu do tego przeznaczonym lub w studni wodomierza z zachowaniem przepisów PN (q_n wodomierza = 1,6 m³/h).
4. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej wykonać rurą SN8 PVC ϕ 160 do nowoprojektowanej na sąsiedniej działce nr. 197/18 przepompowni ścieków. W miejscach skrzyżowania budowanego przyłącza należy postawić studnie kanalizacyjne DN315 z włazem DN400 (propozycja w załączeniu graficznym).
5. Uzyskać zgodę na piśmie od właścicieli działek na wbudowanie urządzeń wodociągowych przez które przechodzić będą przyłącza wodno-kanalizacyjne.
6. Zabrania się wykonywania instalacji odprowadzającej wody opadowe oraz gruntowe z odprowadzeniem ich do sieci kanalizacji sanitarnej.
7. Zajęcie pasa drogowego oraz odtworzenie nawierzchni jezdni przy wykonywaniu przyłączy, Inwestor uzgodni z Zarządcą drogi.
8. Wyżej wymieniony zakres robót zostanie wykonany kosztem i staraniem Inwestora.
9. Dokumentacja techniczna przyłączy wymaga uzgodnienia z Kierownikiem Wodociągu i Oczyszczalni Ścieków w Sejnach.
10. Wykonawca zgłosi do odbioru technicznego wybudowane przyłącza przed zasypaniem wykopu.
11. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne zostanie własnością inwestora i podlega przekazaniu do eksploatacji PGK Sejny Sp. z o.o.
12. Niniejsze warunki winny stanowić integralną część dokumentacji PT z ważnością do dwóch lat od daty wydania.

KIEROWNIK
Wodociągów i Oczyszczalni
Ścieków w Sejnach
mgr inż. Dariusz Maksimowicz