

Sejny, dnia 13 maja 2022 r.

RPG.271.5.2022

## ZESTAW PYTAŃ NR 2 DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

### **ZADANIE: Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Sejny**

#### **Pytanie 1 Wzór Umowy/Zmiany Umowy**

W związku z występującym obecnie zaburzonym łańcuchem dostaw, wynikającym z konsekwencji pandemii COVID-19, oraz możliwością wstrzymania produkcji poszczególnych rozwiązań na skutek wojny Rosji z Ukrainą, zwracamy się z prośbą o dodanie w Umowie punktu umożliwiającego zmianę zaoferowanego sprzętu w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia na etapie składania oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zapis przewidujący możliwość zmiany zaoferowanego sprzętu na inny spełniający zapisy SWZ w przypadku braku dostępności na rynku w wymaganym terminie zaoferowanego sprzętu bez konieczności zawierania aneksu po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o konieczności dokonania takiej zmiany.**

#### **Pytanie 2 SOPZ/Dostawa sprzętu /Przełącznik sieciowy**

W przypadku portów out of band zalecana jest wydzielona galwanicznie sieć komputerowa, która pozwoli na dostęp out of band. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które nie posiada portu out of band ? Nie wpłynie to w żaden sposób na istotne dla Zamawiającego funkcjonalności przełącznika.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści przełącznik bez portu OoB.**

#### **Pytanie 3 SOPZ/Dostawa sprzętu /UPS**

Zamawiający wymaga aby UPS miał częstotliwość wyjściową 50/60 Hz +/-0,1% (autodetekcja). Czy zamawiający dopuści UPS o częstotliwości wyjściowej 50/60 Hz +/-0,1 Hz (autodetekcja)? Jest to znikoma różnica, która nie będzie wpływać na pracę UPS-a.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.**

#### **Pytanie 4 SOPZ/Dostawa sprzętu /UPS**

Zamawiający w tym postępowaniu wymaga oprogramowania do wirtualizacji. Czy w związku z tym oprogramowanie do zarządzania i monitorowania UPS nie powinno również wspierać środowiska wirtualizacji i umożliwiać łagodne wyłączenie systemu na poziomie serwera wirtualizacji?

**Odpowiedź: Oprogramowanie musi wspierać bezpieczne wyłączenie serwerów (sprzętowych oraz wirtualnych).**

#### **Pytanie 5 SOPZ/Dostawa sprzętu/oprogramowanie wirtualizacji**

W formularzu asortymentowo cenowym w pkt. Licencja system wirtualizacyjny mamy "zestaw"szt2. Czy Zamawiający miał na myśli licencję na system wirtualizacji dla 2 serwerów fizycznych? Czy w takim przypadku Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 licencji na system wirtualizacji obejmującej dwa serwery fizyczne?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje licencji umożliwiającej uruchomienie wirtualizatorów na dostarczonych serwerach, bez znaczenia w tym przypadku jest sposób licencjonowania. Zamawiający dopuści każde rozwiązanie zgodne z warunkami licencjonowania producenta umożliwiające pracę dwóch serwerów jednocześnie. W przypadku zaoferowania jednej licencji na dwa serwery Wykonawca może zmodyfikować pole „ilość” w formularzu ofertowym i umieścić stosowną informację w ofercie.

**Pytanie 6 SOPZ/Dostawa sprzętu / Konfiguracja i uruchomienia sprzętu**

*Wykonawca zainstaluje sprzęt w pomieszczeniu zgodnie z zaleceniami producenta dot. warunków pracy dla dochowania warunków gwarancji pod względem parametrów fizycznych otoczenia. Czy pomieszczenie przeznaczone pod instalację infrastruktury jest klimatyzowane?*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.