

Pytania do przetargu na wykonanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ulicy Wileńskiej 10 w Sejnach”

1. W dokumentacji projektowej fasada opisana jest jako stalowa z aluminiowymi drzwiami, natomiast w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w SIWZ jako fasada aluminiowa. Który z zapisów jest prawidłowy?

Odp. Poprawny zapis to fasada aluminiowa.

2. Drzwi zewnętrzne DW-S1 w dokumentacji projektowej opisane są jako stalowe, czy można zaproponować drzwi aluminiowe?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie drzwi aluminiowych.

3. Wg. opisu Kolor ramy zewnętrznej stolarki okiennej Ral 7005: malowane czy okleinowane?

Odp. Rama okleinowana

4. Wg PROJEKTU :

-wycieraczka wewnętrzna z profili aluminiowa z wkładem rypsowym

-wycieraczka zewnętrzna z profili aluminiowych z wkładem gumowym

Wg. rysunku nr 03 z dokumentacji projektowej:

-wycieraczka wewnętrzna gumowa w profilach metalowych

-wycieraczka zewnętrzna stalowa ocynkowana

Który z opisu jest prawidłowy?

Odp. Prawidłowy jest opis wg projektu w części opisowej.